



## Laboratorium Techniki Budowlanej

Sp. z o.o.

41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83 ; NIP 625-21-29-966  
Jednostka notyfikowana/NB 1827 Jednostka akredytowana AB661  
tel/fax (+48) 32 264 079; LTB@LTB.org.pl  
KRS 0000447876; REGON 243166560  
Wysokość kapitału zakładowego: 66 000 PLN Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy opłacony w całości



AB 661

# ŚWIADECTWO BADAŃ WSTĘPNYCH TYPU (ITT)

do normy PN-EN 14351-1+A1

Nr 438/B-2014-6

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania próbek drzwi przesuwnych opisanych w rejestrze badań znakiem 438/B-2014 dostarczonych przez firmę:

## QDS 24 Sp. z o.o.

85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8

Badany obiekt

■ - Punkty ryglowania



B=3500 H=2200

System: HS PLATINIUM

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Ościeżnica       | 620020                     |
| Skrzydło         | 621020                     |
| Próg             | HAU-TAU                    |
| Wzm. osc.        | 625520-TR                  |
| Wzm. sk. bier.   | 625220-074                 |
| Wzm. sk. czynn.  | 625220-074 /<br>415015-073 |
| Uszcz. przyszyb. | 414565                     |
| Uszcz. przylg.   | 414080                     |
| okucie           | HAU-TAU ATRIUM             |
| IGU              | 4/18/4/18/4                |

Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A1  
Wyniki badań odnoszą się do badanej próbki i warunków badania

| Właściwość            | Wartość           | Norma badawcza/jednostka/opis |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 4.12 PN-EN 14351-1+A1 | PN-EN ISO 10077-1 | PN-EN ISO 10077-2             |

### Przenikalność cieplna

### $U_D = 0,73$

W/m<sup>2</sup>K  
Wartość współczynnika  $U_D$  przeliczona dla wymiaru drzwi przesuwnych gdzie B=3,5[m] i H=2,2[m]

Kierownik Jakości

*Maciej Żyła*  
Maciej Żyła



Kierownik Techniczny

*Bogdan Wójtowicz*  
mgr Inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 04 czerwca 2014 r.

\*\*\*